





















## Bijlage III

### Weerstandsberekening

🏠 Luchttoevoer	Debiet	Uit te nemen ringen	Luchtsnelheid	Drukverlies	Drukverlies na toepassing restrictieringen	Volume with restrictions
	m <sup>3</sup> /h	instelling	m/s	Pa	Pa	m <sup>3</sup> /h
Slaapkamer 1 <input type="checkbox"/>	37.0	 6 	2.3	23	36	38.3
Slaapkamer 2 <input type="checkbox"/>	46.0		2.9	35	35	47.4
Slaapkamer 3 <input type="checkbox"/>	25.0	 Aantal uit te nemen ringen 0 	1.6	9	37	25.0
Woonkamer <input type="checkbox"/>	39.0	 7 	2.5	25	34	40.8
Woonkamer <input type="checkbox"/>	39.0	 7 	2.5	26	35	40.2
Woonkamer <input type="checkbox"/>	39.0	 7 	2.5	25	34	40.7
	<b>225.0 (total)</b>					

🏠 Luchtafvoer	Debiet	Uit te nemen ringen	Luchtsnelheid	Drukverlies	Drukverlies na toepassing restrictieringen	Volume with restrictions
	m <sup>3</sup> /h	instelling	m/s	Pa	Pa	m <sup>3</sup> /h
Technische ruimte 1 <input type="checkbox"/>	50.0	 7 	3.1	16	30	53.6
Badkamer <input type="checkbox"/>	50.0	 9 	3.1	26	33	51.3
Toilet <input type="checkbox"/>	25.0	 1 	1.6	9	32	26.3
Technische ruimte 2 <input type="checkbox"/>	25.0	 1 	1.6	9	31	26.4
Keuken <input type="checkbox"/>	75.0		2.4	35	35	75.0
	<b>225.0 (total)</b>					